

# 市有建築物耐震性能リスト

100施設190棟

伊東市

令和5年10月(改訂)

## 目 次

1 公表の要旨	・建設部 建築住宅課	・ ・ ・ ・ ・	3～4
2 公表の対象とする市有建築物	・上下水道部 下水道課	・ ・ ・ ・ ・	4
3 市有建築物の耐震性能の判別方法	(2) 教育委員会事務局		
4 建築物の耐震性能に基づくランク付け	・幼児教育課 保育園	・ ・ ・ ・ ・	5
5 用語説明	幼稚園	・ ・ ・ ・ ・	5
6 建築物の構造	・教育総務課 小学校	・ ・ ・ ・ ・	5～6
7 その他	中学校	・ ・ ・ ・ ・	6～7
8 訂正についての内容	教職員住宅等	・ ・ ・ ・ ・	7
9 市有建築物耐震性能リスト	・生涯学習課	・ ・ ・ ・ ・	7
(1) 市長事務部局			
・危機管理部 危機対策課	・ ・ ・ ・ ・	1	
・総務部 資産経営課	・ ・ ・ ・ ・	1	
・市民部 市民課	・ ・ ・ ・ ・	1	
	環境課	・ ・ ・ ・ ・	1
・健康福祉部 社会福祉課	・ ・ ・ ・ ・	2	
	高齢者福祉課	・ ・ ・ ・ ・	2
	子育て支援課	・ ・ ・ ・ ・	2
	健康推進課	・ ・ ・ ・ ・	2
・観光経済部 観光課	・ ・ ・ ・ ・	2	
	産業課	・ ・ ・ ・ ・	2
	公営競技事務所	・ ・ ・ ・ ・	2
	10 集計表		
	(1) 市有建築物耐震性能リスト集計表	・ ・ ・ ・ ・	8
	(2) 避難所建物の耐震性能に係る集計表	・ ・ ・	8
	(3) 市有建築物の耐震性能に係る集計表	・ ・ ・	8

伊東市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリストの公表

1 公表の要旨

平成15年5月の中央防災会議で東海地震対策大綱が策定され、同年7月に東海地震緊急対策方針が閣議決定された。その中で、東海地震発生時等の住民等への的確な対応を確保するためには、自宅だけでなく公共建築物の耐震性の把握が不可欠であることから、災害時に拠点となる学校、病院、市役所等の公共建築物について、耐震診断実施状況や実施結果をもとにした耐震性能に係るリストを作成し、住民に周知するよう示された。

これを受け、本市が所有する公共建築物の耐震性能を公表する。

2 公表の対象とする市有建築物（100施設、190棟）

(1) 災害時の拠点となる建物		主な施設名
ア	災害応急対策全般の企画・立案、調整、警戒、情報収集・伝達を行う施設	庁舎、消防署、防災センターなど
イ	住民の避難所として使用される施設	小・中学校校舎・屋内運動場、幼稚園、保育園、コミュニティセンターなど
ウ	救急医療等を行う施設	伊東市民病院、夜間救急医療センター
エ	災害時要援護者を保護、入所している施設	養護老人ホーム、ひだまり、はばたき
オ	清掃、防疫その他保健衛生に関する事項を行う施設	清掃工場、美化センター、カーセンター、最終処分場、斎場、下水道施設
(2)	多数の者が利用する建築物	図書館、かどの球場、シアアラザ、東海館など
(3)	市営住宅	市営住宅12団地
(4)	その他主要な建築物	小・中学校校舎以外の学校施設、文化財管理センター

3 市有建築物の耐震性能の判定方法

(1) 「旧基準の建物」

静岡県耐震診断判定基準（平成14年版）により判定した。

耐震診断で算出する構造判定指標（Is値）と静岡県が独自に策定した目標値（Et値）との比率（Is値/Et値）で耐震性能を判定した。

(2) 「新基準の建築物」

静岡県構造設計指針・同解説（平成14年版）により判定した。

本指針・同解説に定める用途係数（I）で耐震性能を判定した。

4 建築物の耐震性能に基づくランク付け

旧基準の建物は4段階（I a、I b、II、III）にランク分けし、新基準の建物は2段階（I a、I b）にランク分けした。

東海地震に対して耐震性能を有する建物はランクIである。但し、ランクIIの建築物においても国が示す耐震基準を満たす建築物は、大規模な地震に対して倒壊や崩壊の危険性が低いとされています。

ランク	東海地震に対する耐震性能		備考欄
I	I a	耐震性能が優れている建物	建物の継続使用の可否は被災建築物応急危険度判定士の判定による。
	I b	耐震性能が良い建物 倒壊する危険性はないが、ある程度の被害を受けることが想定される。	
	II	耐震性能がやや劣る建物 倒壊する危険性は低いが、かなりの被害を受けることも想定される。	
III	耐震性能が劣る建物 倒壊する危険性があり、大きな被害を受けることが想定される。		

5 用語説明

耐震性能	建物が保有する地震に抵抗する能力
旧基準の建築物	昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物
新基準の建築物	昭和56年6月1日以降に新耐震基準で建築された建築物

6 建築物の構造

R C	鉄筋コンクリート造 (鉄筋コンクリート造の中には、市営住宅で採用されている特殊な例として壁式鉄筋コンクリート造(WRC)と壁式プレキャスト鉄筋コンクリート(WPC)がある。)
S	鉄骨造
S R C	鉄骨鉄筋コンクリート造
C F T	コンクリート充填鋼管構造 (鋼管の内部にコンクリートを充填したものを柱として使用した構造である。)
W	木造

7 その他

本市において、伊豆半島東方沖の地震活動は、震源が浅いという地震の性質及び本市の地質的なことも関係し、震度が低くても被害が大きくなる可能性があります。

さらには、平成25年6月及び11月に静岡県が発表した第4次地震被害想定では、南海トラフ巨大地震が発生した際には、本市において震度6弱の地域が約80%に及ぶとされています。

このため、市有建築物の耐震化を推進するとともに住宅や民間の建物についても啓発を行ってまいります。市民の皆様、ご理解とご協力をお願い致します。

8 改訂についての内容

(1) 平成27年度改訂内容

「伊東市が所有する公共建築物耐震化計画」における耐震対象建築物及び目標年度の見直し及び静岡県の耐震基準を満たしていないが国の耐震基準を満たす建築物について上記計画の対象建築物から除外した。

(2) 平成28年度の改訂内容

消防本部広域化のため、伊東市内消防施設の所管を財政課に移管  
 保健福祉センターの所管を健康推進課から高齢者福祉課に移管  
 富士見保育園と複合施設であるさくら園の所管を幼児教育課から子育て支援課に移管  
 健康福祉センター、学校給食センター建築により追加  
 市民体育センターについて、耐震補強工事完了によりランク修正

(3) 平成29年度の改訂内容

猪山住宅1号棟について、平成28年度実施の耐震診断によりランク修正  
 広野保育園について、平成29年度実施の耐震診断によりランク修正  
 南幼稚園富士見分園について、耐震補強工事完了によりランク修正

(4) 平成30年度の改訂内容

市役所別館の解体完了により、リストから削除  
 南伊東地域センターなごみ追加

(5) 令和元年度の改訂内容

旧伊東市民病院の一部解体完了により、リストから3棟を削除  
 機構改革による課名変更により、「競輪事業課」→「公営競技事務所」に変更  
 湯川終末処理場・水処理棟及び玖須美中継ポンプ場の耐震化・診断予定を更新  
 市内各保育園・幼稚園の休園状況を追記

(6) 令和2年度の改訂内容

旧伊東市民病院3棟解体完了によりリストから削除  
 閉校により、「川奈小学校」を「旧川奈小学校」に名称変更  
 大川浄水場の目標区分を②(令和2年度までに完了)から③(令和5年度までに完了)に変更

(7) 令和5年度の改訂内容

スカイポート亀石の解体完了により、リストから削除  
 統廃合により、「東小学校」を「伊東小学校」に名称変更  
 閉校により、「西小学校」を「旧西小学校」に名称変更  
 閉校により、「旭小学校」を「旧旭小学校」に名称変更  
 デイサービスセンターひだまりの面積を修正  
 湯川終末処理場水処理棟備考欄を「R3以降診断予定」から「R4一部診断済」に変更  
 生涯学習センター中央会館・図書館の面積を修正  
 機構改革による課名変更及び業務分担の見直しにより「庶務課」を「資産経営課」に名称変更

9 市有建築物耐震性能リスト

(1) 市長事務局

【備考欄のアイの説明】 ア、広域避難場所 イ、避難所

No.	所管		建築物		所在地	建設竣工年度	構造 S・RC・SRC・W	階数		延床面積 ㎡	旧基準 新基準	ランク	備考	分類	目標区分
	部	担当課	施設名	棟名				地上	地下						
1	危機管理部	危機対策課	宇佐美コミュニティ防災センター		宇佐美1627-1	H5	S	2		241	新	I b	宇佐美小屋内運動場と複合	1-(1)-ア	

No.	所管		建築物		所在地	建設竣工年度	構造 S・RC・SRC・W	階数		延床面積 ㎡	旧基準 新基準	ランク	備考	分類	目標区分
	部	担当課	施設名	棟名				地上	地下						
2	総務部	資産経営課	市役所庁舎		大原二丁目1-1	H7	SRC	8	1	21448	新	I b		イ	1-(1)-ア
3			伊東消防署		桜木町一丁目1-3	H11	RC	5		2864	新	I b			1-(1)-ア
4			消防署八幡野分署		八幡野1189-107	H 4	S	2		245	新	I b			1-(1)-ア
5			消防署宇佐美出張所		宇佐美1641-7	S63	S	2		284	新	I b			1-(1)-ア
6			消防署吉田出張所		吉田571-2	S55	RC	2		900	旧	I b	H23耐震診断		1-(1)-ア

No.	所管		建築物		所在地	建設竣工年度	構造 S・RC・SRC・W	階数		延床面積 ㎡	旧基準 新基準	ランク	備考	分類	目標区分
	部	担当課	施設名	棟名				地上	地下						
7	市民部	市民課	斎場	火葬棟	川奈1259-3	H2	RC	1		584	新	I b			1-(1)-オ
8				待合棟		H2	RC	1		397	新	I b			1-(1)-オ
9			伊東市當天城霊園	管理事務所	八幡野1758-174	H9	RC	1		267	新	I b			2-(2)
10		環境課	御石ヶ沢清掃工場		宇佐美3596-4	S45	RC	3		1487	旧	未診断			1-(1)-オ ④
11			環境美化センター		鎌田1297-91	S59	RC・S	4	1	5461	新	I b			1-(1)-オ
12			クリーンセンター		宇佐美3596-4	H5	RC	3	2	2980	新	I b			1-(1)-オ
13			御石ヶ沢最終処分場	処理棟	宇佐美3596-4	H9	S	2		564	新	I b			1-(1)-オ
14			車庫		馬場町一丁目16-44	S41	S	2		1057	旧	未診断			2-(2) ④

No.	所管		建築物		所在地	建設竣工年度	構造 S・RC・SRC・W (一部軽量鉄骨)	階数		延床面積 ㎡	旧基準 新基準	ランク	備考	分類	目標 区分	
	部	担当課	施設名	棟名				地上	地下							
15	健康福祉部	社会福祉課	デイサービスセンター ひだまり		狹578-3	H5	W	1		240	新	I b		1-(1)-I		
16			児童・身体障害者福祉 センター はばたき		松原622-12	H8	RC	3	1	1867	新	I b		イ	1-(1)-I	
17		高齢者福祉課	養護老人ホーム		吉田825-1	H3	RC	2	1	2371	新	I b		イ	1-(1)-I	
18			老人憩の家城ヶ崎荘		富戸911-115	S47	RC	2		1023	旧	II	H25耐震診断	イ	1-(1)-I	⑤、対象外
19			老人福祉センター		大原一丁目7-12	S52	RC	2		1239	旧	未診断	保健福祉センターと複合 耐震診断の予定なし		1-(1)-I	④
20			伊東市介護老人保健施設みほらし		岡187	H17	CFT	3	1	7472	新	I a			1-(1)-I	
21			保健福祉センター		大原一丁目7-12	S52	RC	2		840	旧	未診断	老人福祉センターと複合 耐震診断の予定なし	イ	1-(1)-ウ	④
22			南伊東地域センターなごみ		広野四丁目1-5	S62	RC	3		881	新	I b			1-(2)	
23		健康福祉センター		桜木町二丁目2-3	H28	S	5		5059	新	I a			1-(1)-I		
24		子育て支援課	さくら園	園舎	玖須美元和田716-129	H1	W	1			新	I b	富士見保育園と複合	イ	1-(1)-I	
25		健康推進課	夜間救急医療センター		大原一丁目7-12	H 2	RC	1		543	新	I b		イ	1-(1)-ウ	
26			伊東市民病院	病院棟	岡196-1	H 24	RC	5		20350	新	I a			1-(1)-ウ	
27				立体駐車場			H 24	S	2		4573	新	I a			2-(1)
28		観光経済部	観光課	観光会館		和田一丁目16-1	S41	SRC	3	1	4657	旧	III		イ	1-(1)-I
29	観光会館別館				渚町6-16	S56	SRC	2		765	旧	未診断		イ	1-(1)-I	④
30	東海館				東松原478-1	S3	W	3		1963	旧	I b	H13耐震改修済		1-(2)	
31	ふれあいセンター				松川町5-10	H4	RC	4		856	新	I b		イ	1-(1)-I	
32	産業課		伊東高等職業訓練校		和田二丁目2-41	S42	RC	2		464	旧	未診断			1-(2)	④
33			伊東市シルバーワークプラザ		湯川四丁目1-18	H5	RC	3		323	新	I b			1-(2)	
34	公営競技事務所		大輪荘		岡1280-1	H9	RC・S	4	2	5590	新	I b			1-(3)	

No.	所管		建築物		所在地	建設竣工年度	構造 S・RC・SRC・W	階数		延床面積 ㎡	旧基準 新基準	ランク	備考	分類	目標 区分
	部	担当課	施設名	棟名				地上	地下						
35	建設部	建築住宅課	山田住宅	1号棟	宇佐美645-6	S45	RC	4		737	旧	I b		1-(4)	
36				2号棟	宇佐美645-6	S45	RC	4		709	旧	I b		1-(4)	
37				第1福祉	宇佐美868-1	S42	RC	2		239	旧	未診断	現入居者が全て退去した後、用途廃止をした上で解体・撤去予定	1-(4)	用途廃止
38			3号棟	宇佐美645-6	H17	RC	4		2268.81	新	I b		1-(4)		
39			猪山住宅	1号棟	松原942-1	S46	RC	5		1900	旧	I b	H28実施の耐震診断により修正	1-(4)	
40				2号棟	松原942-1	S47	RC	3		882	旧	I b		1-(4)	
41			諏訪の入住宅	漁民	新井493-2	S42	RC	2		250.8	旧	未診断	現入居者が全て退去した後、用途廃止をした上で解体・撤去予定	1-(4)	用途廃止
42			赤坂住宅	1号棟	岡1292-28	S57	RC	3		1195	新	I b		1-(4)	
43			城星住宅	第1	玖須美元和田727-38	H11	RC	3		994	新	I b		1-(4)	
44			田代住宅	第1	玖須美元和田704-44	S42	RC	2		214	旧	未診断	現入居者が全て退去した後、用途廃止をした上で解体・撤去予定	1-(4)	用途廃止
45				第1		S42	RC	2		214	旧	未診断		1-(4)	用途廃止
46				第1		S42	RC	2		214	旧	未診断		1-(4)	用途廃止
47				第2	玖須美元和田712-1	S43	RC	2		303	旧	未診断		1-(4)	用途廃止
48				第2		S43	RC	2		346	旧	未診断		1-(4)	用途廃止
49				第2		S43	RC	2		279	旧	未診断		1-(4)	用途廃止
50				第3	玖須美元和田711-4	S44	RC	2		346	旧	未診断		1-(4)	用途廃止
51				第3		S44	RC	2		216	旧	未診断		1-(4)	用途廃止
52				第3		S44	RC	2		216	旧	未診断		1-(4)	用途廃止
53				第3		S44	RC	2		279	旧	未診断		1-(4)	用途廃止
54				第3		S44	RC	2		239	旧	未診断		1-(4)	用途廃止
55				第3		S44	RC	2		239	旧	未診断		1-(4)	用途廃止
56			第3		S44	RC	2		239	旧	未診断	1-(4)	用途廃止		
57			長門洞住宅	A棟	川奈1225-1	H9	RC	3		1375	新	I b		1-(4)	
58				B棟	川奈1225-1	H10	RC	5		1792	新	I b		1-(4)	
59			新山住宅	第1	荻58-1	S47	RC	2		323	旧	I b	現入居者が全て退去した後、用途廃止をした上で解体・撤去予定	1-(4)	用途廃止
60				第1		S47	RC	2		323	旧	I b	現入居者が全て退去した後、用途廃止をした上で解体・撤去予定	1-(4)	用途廃止
61	新山住宅	A棟	荻45-6	S48	RC	5		2082	旧	I b		1-(4)			
62		B棟	荻45-1	S49	RC	5		974	旧	I b		1-(4)			
63		C棟	荻45-1	S48	RC	5		974	旧	I b		1-(4)			
64		D棟	荻45-1	S49	RC	5		2082	旧	I b		1-(4)			
65		E棟	荻33-1	S50	RC	5		1561	旧	I b		1-(4)			
66		F棟	荻33-1	S50	RC	5		974	旧	I b		1-(4)			

No.	所管		建築物		所在地	建設竣 工年度	構造	階数		延床面積 ㎡	旧基準 新基準	ランク	備考	分類	目標 区分	
	部	担当課	施設名	棟名				S・RC・SRC・W	地上							地下
									地上							地下
67	建設部	建築住宅課	角折住宅	A棟	荻412-5	S51	RC	5		2482	旧	I b		1-(4)		
68				B棟	荻412-5	S51	RC	5		1147	旧	I b		1-(4)		
69				C棟	荻412-5	S52	RC	5		1147	旧	I b		1-(4)		
70				D棟	荻412-5	S52	RC	5		2482	旧	I b		1-(4)		
71				E棟	荻412-5	S53	RC	5		2605	旧	I b		1-(4)		
72				F棟	荻412-5	S53	RC	5		1302	旧	I b		1-(4)		
73				G棟	荻412-5	S53	RC	5		1302	旧	I b		1-(4)		
74				H棟	荻412-5	S53	RC	5		2482	旧	I b		1-(4)		
75				I棟	荻412-5	S54	RC	5		2482	旧	I b		1-(4)		
76				J棟	荻412-5	S54	RC	5		1328	旧	I b		1-(4)		
77			城平住宅	1号棟	鎌田961-1	S55	RC	5		1328	旧	I b		1-(4)		
78				A棟	鎌田987-1	H2	RC	5		1515	新	I b		1-(4)		
79				B棟	鎌田961-4	H4	RC	5		1323	新	I b		1-(4)		
80				C棟	鎌田961-3	H4	RC	5		1550	新	I b		1-(4)		
81				D棟	鎌田981-1	H6	RC	5		1384	新	I b		1-(4)		
82				E棟	鎌田989-1	H7	RC	4		1525	新	I b		1-(4)		
83				F棟	鎌田991-1	H8	RC	4		1525	新	I b		1-(4)		
84				G棟	鎌田991-2	H8	RC	4		520	新	I b		1-(4)		
85			城ノ木戸住宅	1号	荻578-237	S62	RC	3		1298	新	I b		1-(4)		
86				2号		S62	RC	3		879	新	I b		1-(4)		
87	上下水道部	下水道課	湯川終末処理場	管理棟本館	湯川1571-3	S49	RC	3	1	4083	旧	I b		2-(2)		
88				塩素管理棟		S49	RC	1	1	268	旧	I b		2-(2)		
89				水処理棟		S49	RC	1	1	9853	旧	未診断	R4一部診断済	2-(2)	④	
90				汚泥焼却棟		H13	SRC	5	1	2389	新	I b		2-(2)		
91				場内ポンプ棟		H14	RC	3	1	521	新	I b		2-(2)		
92			湯川中継ポンプ場		湯川四丁目2-7	S43	RC	2	2	994	旧	I b		2-(2)		
93			玖須美中継ポンプ場		渚町6-1	S56	RC	2	2	1174.3	旧	II	R5耐震化予定	2-(2)	③	
94			荻・十足浄化センター	管理機械棟	鎌田1275-1	H16	RC	2		866.61	新	I a		2-(2)		

## (2)教育委員会事務局

No.	所管		建築物		所在地	建設竣工年度	構造 S・RC・SRC・W	階数		延床面積 ㎡	旧基準 新基準	ランク	備考	分類	目標 区分		
	部	担当課	施設名	棟名				地上	地下								
95	教育委員会	幼児教育課	宇佐美保育園	園舎	宇佐美610-20	S51	RC	2		909	旧	Ⅲ	認定こども園への移行検討(未公表)	イ	1-(1)-イ	④	
96			玖須美保育園	園舎	和田二丁目1-23	S42	RC	2		1262	旧	I a		イ	1-(1)-イ		
97			広野保育園	園舎	広野三丁目3-28	S47	RC	2		578	旧	I b		イ	1-(1)-イ		
98			富士見保育園	園舎	玖須美元和田716-129	H1	W	1		682	新	I b	さくら園と複合	イ	1-(1)-イ		
99			伊豆栄光湯川保育園	園舎	湯川三丁目8-10	H10	RC	2		934	新	I b	運営は民間		イ	1-(1)-イ	
100			伊豆栄光富戸保育園	園舎	富戸45-1	H3	W	1		597	新	I b	運営は民間		イ	1-(1)-イ	
101			八幡野保育園	園舎	八幡野1189-170	H14	W	1		699	新	I b	運営は民間		イ	1-(1)-イ	
102			伊東幼稚園	園舎	桜木町一丁目1-17	H6	RC	1		594	新	I b	ひぐらし会館と複合	イ	1-(1)-イ		
103			伊東幼稚園湯川分園	園舎	湯川二丁目11-30	H15	W	1		421	新	I b	子育てサロン事業で使用 (H26.3.31休園)	イ	1-(1)-イ		
104			竹の台幼稚園	園舎	竹の台3-11	H7	RC	1		477	新	I b	文化財管理センターと複合 H31.3.31休園	イ	1-(1)-イ		
105			鎌田幼稚園	園舎	岡66-1	H14	W	1		480	新	I b	R2.3.31休園	イ	1-(1)-イ		
106			川奈幼稚園	園舎	川奈878-1	H3	W	1		368	新	I b	H28.3.31休園	イ	1-(1)-イ		
107			宇佐美幼稚園	園舎	宇佐美1602-2	H3	W	1		552	新	I b		イ	1-(1)-イ		
108			宇佐美幼稚園宮川分園	園舎	宇佐美2769	S49	RC	2		780	旧	Ⅲ	H30.3.31休園	イ	1-(1)-イ		
109			八幡野幼稚園	園舎	八幡野1189-55	S48	S	1		508	旧	I a	H22耐震補強工事	イ	1-(1)-イ		
110			富戸幼稚園	園舎	富戸594	S44	S	1		455	旧	I a	H23耐震補強工事、学童で使用 (H30.3.31休園)	イ	1-(1)-イ		
111			池幼稚園	園舎	池469-4	H1	W	1		336	新	I b		イ	1-(1)-イ		
112			南幼稚園	園舎	川奈1190-3	S55	RC	2		320	旧	I a	R2.3.31休園	イ	1-(1)-イ		
113							S55	RC	2		296	旧	I b	R2.3.31休園	イ	1-(1)-イ	
114			南幼稚園富士見分園	園舎	玖須美元和田729-1	S49	RC	2		756	旧	I a	H29耐震補強工事	イ	1-(1)-イ		
115	吉田幼稚園	園舎	吉田452	S62	W	1		317	新	I b		イ	1-(1)-イ				
116	荻幼稚園	園舎	荻18-1	S49	RC	2		620	旧	Ⅱ	H9一部改修	イ	1-(1)-イ	⑤、対象外			
117	竹の台幼稚園新井分園	園舎	新井一丁目131-1	S50	RC	2		615	旧	Ⅲ	H28廃園	イ	1-(1)-イ	用途廃止			
118	教育総務課	伊東小学校	教室棟	大原二丁目2-6	S54	RC	3		3827	旧	Ⅱ		イ	1-(1)-イ	⑤、対象外		
119			管理棟		S54	RC	3		3147	旧	Ⅱ		ア	1-(1)-イ	⑤、対象外		
120			屋内運動場		H8	RC	2		1522	新	I b			イ	1-(1)-イ		
121		旧西小学校	A棟	幸町1-5	S49	RC	3		3938	旧	Ⅱ	S62耐震補強工事	イ	1-(1)-イ	⑤、対象外		
122			B棟		S49	RC	3		1364	旧	Ⅱ	S63耐震補強工事	ア	1-(1)-イ	⑤、対象外		
123			玄関棟		S49	RC	3		1865	旧	Ⅱ	S64耐震補強工事		イ	1-(1)-イ	⑤、対象外	
124			屋内運動場		H26	S	2		1213	新	I a			イ	1-(1)-イ		
125		旧川奈小学校	管理教室棟	川奈1083-1	S57	RC	3		1882	新	I b		ア	1-(1)-イ			
126			屋内運動場		S47	S	2		583	旧	Ⅱ			イ	1-(1)-イ	⑤、対象外	
127		大池小学校	南校舎	吉田824-4	S53	RC	3		1082	旧	Ⅱ		イ	1-(1)-イ	⑤、対象外		
128	北校舎		S58		RC	3		3482	新	I b		ア	1-(1)-イ				
129	北校舎		H8		RC	3		635	新	I b			イ	1-(1)-イ			
130	屋内運動場		S54		S	1		652	旧	I a	H22耐震補強工事		イ	1-(1)-イ			

No.	所管		建築物		所在地	建設竣工年度	構造	階数		延床面積 ㎡	旧基準 新基準	ランク	備考	分類	目標区分			
	部	担当課	施設名	棟名				地上	地下									
131	教育委員会	教育総務課	宇佐美小学校	管理教室棟	宇佐美1627-1	H5	RC	4		6184	新	I b		1-(1)-イ				
132				特別教室棟		S48	RC	4		1690	旧	II	S60耐震補強工事	ア	2-(1)	⑤、対象外		
133				屋内運動場		H5	S	2		1233	新	I b	防災センターと複合					
134			八幡野小学校	管理教室棟	八幡野976-1	S60	RC	3		3374	新	I b			1-(1)-イ			
135						屋内運動場	S62	S	1		1036	新	I b			1-(1)-イ		
136			富戸小学校	管理教室棟	富戸1203-1	S56	RC	3		2898	旧	I a			1-(1)-イ			
137						屋内運動場	S43	S	2		600	旧	I a	H24耐震補強工事	ア		1-(1)-イ	
138			池小学校	管理教室棟	池477-2	S59	RC	3	1	1850	新	I b			1-(1)-イ			
139						屋内運動場	S54	S	1		652	旧	I a	H24耐震補強工事	ア		1-(1)-イ	
140			南小学校	中棟	玖須美元和田716-87	S43	RC	3		995	旧	II	S62耐震補強工事			1-(1)-イ	⑤、対象外	
141						S47	RC	3		666	旧	II	S62耐震補強工事			1-(1)-イ	⑤、対象外	
142						S53	RC	3		359	旧	I b	S60耐震補強工事			1-(1)-イ		
143						S44	RC	3		2550	旧	II	S62耐震補強工事			1-(1)-イ	⑤、対象外	
144						S53	RC	3		368	旧	I b	S60耐震補強工事			1-(1)-イ		
145						S57	RC	4		1453	新	I b					1-(1)-イ	
146						S57	RC	3		386	新	I b					1-(1)-イ	
147						S49	S	1		1220	旧	I a		H21耐震補強工事			1-(1)-イ	
148			旧旭小学校	低学年棟	岡1270-1	S47	RC	2		1298	旧	II			1-(1)-イ	⑤、対象外		
149	S47	RC				3		452	旧	II	S63耐震補強工事			1-(1)-イ	⑤、対象外			
150	S48	RC				3		3826	旧	II	S63耐震補強工事			1-(1)-イ	⑤、対象外			
151	S48	RC				3		562	旧	II	S62耐震補強工事			1-(1)-イ	⑤、対象外			
152	南中学校	A棟	玖須美元和田729-1	S48	RC	2		795	旧	II			1-(1)-イ	⑤、対象外				
153				S52	RC	3		2630	旧	I a	H24耐震補強工事			1-(1)-イ				
154				S53	RC	3		2740	旧	I a	H24耐震補強工事			1-(1)-イ				
155				H2	RC	3		2669	新	I b				1-(1)-イ				
156				S58	S	1		1568	新	I b				1-(1)-イ				
157	北中学校	旧棟	湯川360-1	H13	S	1	1	1132	新	I b	増築 改修			1-(1)-イ				
158				S50	RC	1		240	旧	III	未使用、今後解体予定			1-(1)-イ	解体			
159				S52	RC	3		715	旧	III	未使用、今後解体予定			1-(1)-イ	解体			
160				H1	RC	4		4648	新	I b				1-(1)-イ				
161				S35	RC	2		1039	旧	I a				1-(1)-イ				
162	宇佐美中学校	教室棟	宇佐美1537-1	S45	RC	4		1500	旧	II	H元耐震補強工事			1-(1)-イ	⑤、対象外			
163				S46	RC	4		2782	旧	II	H元耐震補強工事			1-(1)-イ	⑤、対象外			
164				H8	RC	3		1695	新	I b				1-(1)-イ				
165	対島中学校	管理教室棟	八幡野1128-3	S50	RC	4		3383	旧	II	S63耐震補強工事			1-(1)-イ	⑤、対象外			
166				S50	RC	2		552	旧	II	S63耐震補強工事			1-(1)-イ	⑤、対象外			
167				H5	S	1		261	新	I b				2-(1)				
168				S48	S	2		1133	旧	I a		H21耐震補強工事			1-(1)-イ			

No.	所管		建築物		所在地	建設竣工年度	構造	階数	延床面積	旧基準 新基準	ランク	備考	分類	目標区分				
	部	担当課	施設名	棟名											S・RC・SRC・W	地上	地下	m <sup>2</sup>
169	教育委員会	教育総務課	門野中学校	管理教室棟	鎌田1281-63	S61	RC	3	2033	新	I b		1-(1)-イ					
170				管理教室棟		S61	RC	3	1062	新	I b		1-(1)-イ					
171				管理教室棟		S61	RC	3	1408	新	I b		1-(1)-イ					
172				管理教室棟		S61	RC	3	421	新	I b		1-(1)-イ					
173				給食棟		H8	RC	2	716	新	I b		2-(1)					
174				格技場		S61	S	1	386	新	I b		2-(1)					
175				屋内運動場		S61	S	1	1223	新	I b		1-(1)-イ					
176				赤坂教職員住宅		宿舎	岡1292-3	S39	RC	2	205	旧	未診断	未使用、今後解体予定		2-(2)	解体	
177			宇佐美教職員住宅	宿舎	宇佐美1827-1	S43	RC	2	205	旧	未診断	未使用、今後解体予定		2-(2)	解体			
178			学校給食センター		玖須美元和田729-1	H28	S	2	1	2571	新	I a		2-(2)				
179			生涯学習課		生涯学習センター中央 会館・図書館		音無町5-14	S55	RC	4	2713	旧	II	今後移転の予定のため未 定 移転後の旧施設の利用に ついて未定	イ	1-(1)-イ	④	
180						生涯学習センターひぐ らし会館		桜木町一丁目1-17	H6	RC	3	1787	新	I b	伊東幼稚園と複合	イ	1-(1)-イ	
181						生涯学習センター池会館		池475-2	H8	RC	3	1102	新	I b		イ	1-(1)-イ	
182						生涯学習センター赤沢会館		赤沢60-1	H10	RC	3	703	新	I b		イ	1-(1)-イ	
183	生涯学習センター萩会館					萩226-1	H13	RC	3	1286	新	I a		イ	1-(1)-イ			
184	宇佐美コミュニティセンター					宇佐美1645-6	S63	RC	3	1433	新	I b		イ	1-(1)-イ			
185	小室コミュニティセンター					川奈1322-2	H3	RC	3	1232	新	I b		イ	1-(1)-イ			
186	八幡野コミュニティセンター					八幡野1189-172	H5	RC	3	1383	新	I b		イ	1-(1)-イ			
187	富戸コミュニティセンター					富戸594	H7	RC	3	1545	新	I b		イ	1-(1)-イ			
188	市民体育センター					玖須美元和田716-115	S54	RC	2	2015	旧	I a	H28耐震補強工事	イ	1-(1)-イ			
189	かどの球場	スタンド建物					鎌田1281-1	H7	RC	2	726	新	I b			1-(2)		
190	文化財管理センター						竹の台3-11	H8	RC	3	1	1836	新	I b	竹の台幼稚園と複合		1-(2)	